



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství Brno, Zubatého 685/1, Zábřovice, 61400 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno



Ev. č.: HSBM-73-1-2238/1-OPST-2020

Brno 11. 01. 2021

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha

Sdělení orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: kpt. Ing. Mariana Gejdosová, vrchní komisař, tel.: 950 639 133, e-mail: mariana.gejdosova@firebrno.cz

Název stavby: P + R Voroněž - SO 411 závorový systém Voroněž II, SO 412 - závorový systém BVV 4. Brána

Místo stavby: Brno, Brno-město, Křížkovského, k. ú. Pisárky

Stavebník: Brněnské komunikace a.s., Rennská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

Předložená dokumentace pro společné územní a stavební řízení

Dne 17. 12. 2020 byla Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje (dále jen "HZS JmK") doručena Vaše žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Z předložených podkladů vyplývá, že se jedná o posouzení projektové dokumentace na osazení nového závorového systému včetně platebních automatů, snímače ŠPZ, přehledové a otočné kamery, optické rozvaděče a šachty apod.

HZS JmK k Vaší žádosti sděluje, že se jedná o dokumentaci stavby, u které se v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, nevykonává statní požární dozor a HZS JmK není dotčeným orgánem na úseku požární ochrany.

Odůvodnění :

Výše uvedenou stavbu lze zařadit mezi stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením §103 odst.1 písm. e) bodu 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě dokumentace stavby, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu podle §103 odst.1 písm. e) bodu 8 stavebního zákona, nevykonává HZS statní požární dozor. Tuto stavbu nelze zařadit mezi stavby uvedené § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů spadající do výkonu státního požárního dozoru.

✓
HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
plk. Ing. Lukáš Vymazal, vrchní rada
pověřen zastupováním na služebním místě
náměstek ředitele HZS kraje úsek prevence a
CNP
HZS Jihomoravského kraje