

Váš dopis zn.:

Ze dne: 14.10.2024

Naše č.j.: BKOM/25135/2024

Spis. značka: 3100/BKOM/25135/2024

Naše značka: 3100-Nov-3005/24

Vyřizuje: Ing. Pospíšilová, Kovaříková, Ing. Švehlová, Mgr. Slavík,
Ing. Janda, Jágerová, Ing. Sedmíková

Telefon: +420 532144305

Mobil:

E-mail: pospisilova.hana@bkom.cz

Datum: 15.11.2024

Brněnské komunikace a.s.

Středisko realizace inženýrských staveb

p. Karel Vinterlík

Renneská třída 787/1a

639 00 Brno

Vyjádření k žádosti o aktualizaci vyjádření ke stavbě P+R Voroněž SO 412, ul. Křížkovského, Brno

Vážený pane,

naše původní stanovisko ze dne 9.1.2021 č.j. BKOM/29618/2020 zůstává v platnosti. Souhlasíme s prodloužením platnosti našeho vyjádření o 1 rok do 14.11.2024.

Upozorňujeme na nutnou koordinaci s akcí „Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) - křižovatka 4. brána BVV k. ú. Pisárky".

Z dopravně inženýrského hlediska s předloženou dokumentací souhlasíme a nemáme připomínek.

Za odvodnění souhlasíme s prodloužením platnosti stanoviska.


SO 412 je součástí stavby P + R Voroněž a bude realizován v roce 2026.

Na ul. Křížkovského, na straně BVV, je v současné době budováno páteřní optické kabelové vedení ve vlastnictví SMB a budoucí správě společnosti Brněnské komunikace a.s. (BKOM) Požadujeme:

1. v rámci výstavby plně vybavit optický rozvaděč potřebnými technologiemi pro připojení dodávaných systému na pracoviště CTD BKOM (závorové systémy, kamerové systémy apod.),
2. v rámci výstavby realizovat propojení optického rozvaděče parkovišť a optické trasy u BVV, včetně vystavění celé optické trasy až na CTD BKOM,
3. nejpozději týden před zahájením výkopových prací vyzve stavebník správce SSZ a ČŘD, Ing. Petra Jandu, 739 476 235, janda@bkom.cz, k vytýčení spravovaných kabelových vedení,
4. při křížení případně souběhu s podzemní sítí budou dodrženy podmínky normy ČSN 736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“,
5. výkopové práce v ochranném pásmu kabelu (0,5 m od líce vedení, na každou stranu) budou prováděny výhradně ručně,
6. pokud při stavbě dojde k odkrytí námi spravovaného kabelu, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetí osobou,
7. dojde-li k poškození zařízení, nebo vedení, v naší správě je stavebník povinen objednat opravu u naší společnosti,
8. odkryté kabelové vedení uloží stavebník před záhozem do pískového lože dle ČSN 33 2000 5-52 a jeho pozice bude označena výstražnou fólií nebo jiným přípustným způsobem dle ČSN 736006,

9. před záhozem kabelu ve správě naší společnosti Brněnské komunikace a.s., musí být stavebníkem přizván zástupce naší společnosti, který zápisem do stavebního deníku potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení.

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA
správní ředitel

Na vědomí:

MMB OD