



POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50Hz, 400/230V, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
PROSTŘEDÍ: viz. PROTOKOL URČENÍ VNĚJŠÍCH Vlivů
TRASY KABELŮ A UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČŮ JE ORIENTAČNÍ
VEŠKERÉ KABELY V ZEMI VEDENY V CHRÁNICÍCH

VÝMĚNA OSVĚTLENÍ NA STADIONU SRBSKÁ - BRNO			IVO SLAČÁLEK elektroprojekce - instalace Knešlova 22, 618 00 Brno tel: 608 877 320	
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			DATUM	11/2025
VEDOUcí PROJEKTU	M. VYPUŠTÁK		ZAK. ČÍSLO	P - 1061/25
ZODP. PROJEKTANT	I. SLAČÁLEK		STUPEŇ	DPS
VYPRACOVAL	I. SLAČÁLEK		D.1.2 TECHNOLOG. ŘEŠENÍ	
INVESTOR: STAREZ SPORT a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŮDORYS FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ - OSVĚTLENÍ			1 : 500	D.1.2.2-01