



Elektrický vývod - 1f

FR Protipožární ucpávka

 Rozvaděč NN stávající dozbrojen

zásuvkové a technologické rozvody

▼ Z1

- číslo obvodu
- typ obvodu - Z zásuvkový
 - V ukončený vývod na svorkovnici

1. ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA KABELY S MALÝM MNOŽSTVÍM UVOLNĚNÉHO TEPLA V PŘÍPADĚ POŽÁRU A SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI KABELOVÉ TRASY PŘI POŽÁRU PODLE ZP 27/2008 P30-R, PH120-R PS30 B2CA S1D0 3Jx1,5 ULOŽEN V POŽÁRNĚ ODOLNÉM ÚLOŽNÉM SYSTÉMU PŘÍCHYTKAMI KABELŮ 6716, ULOŽEN V LIŠTĚ 40x20HF NEBO POD OMÍTKOU dle ČSN 33 2130 ed.2 ELEKTRICKÉ INSTALACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ - VNITŘNÍ ELEKTRICKÉ ROZVODY
2. VÝVODY BUDOU UKONČENY VE VÝŠCE 1,6 m NEBO 2,2m OD PODLAHY - POKUD NEBUDE URČENO JINAK. NA VÝVODECH BUDE PONECHÁNA REZERVA 2,0m
3. STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČE BUDOU DOZBROJENY JISTIČEM MCB B10/1
4. PŘED PŘEDÁNÍM DO UŽÍVÁNÍ BUDE PROVEDENA VÝCHOZÍ REVIZI dle ČSN 33 2000-6 ed.2
9. VEŠKERÉ SVODY KE STROJŮM A PŘÍSTROJŮM CHRÁNIT PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ DO VÝŠE 1,6m dle ČSN 34 1610 a dle ČSN 33 200-5-52 ed.2

VNĚJŠÍ VLIVY JSOU "NORMÁLNÍ" V SOULADU S ČSN 33 2000-5-51 ed.3 čl. NA 512.2.5, PROTO NENÍ DŮVOD URČOVÁNÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, POKUD JSOU VLIVY MIMO URČENÍ "NORMÁLNÍ", JE VYPRACOVÁN PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE ELEKTROINSTALACE.

*** VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY INTERIÉRU I EXTERIÉRU A JEJICH ROZMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY
GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM NEBO INVESTOREM (VZOROVÁNÍ).**

PRÍVODNÍ NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3PEN 400/230V 50Hz TN-C
ROZVODY ELEKTROINSTALACE
3NPE 400/230V 50Hz TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ

OCHRANA KRYTY A PŘEPÁŽKAMI
OCHRANA ZÁBRANOU
OCHRANA POLOHOU
OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLAC

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
- DOPLŇKOVÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA MALÝM NAPĚTÍM SELV A PELV

ELEKTROINSTALACE BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ,
VYHLÁŠEK, NOREM A MONTÁŽNÍCH NÁVODŮ VÝROBCE

NEO ARCH
projektování staveb

Pivovarská 511/5a, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov | IČ: 045 25 582
ID datové schránky: b43a6ep

ZŠ Čejkovická – vestavba odborných učeben ve vazbě na klíčové kompetence

název stavby
k.ú. Židenice 611115, p.č. 7747/57

místo	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
stavebník	

SO.01

stavební objekt	
D.1.4. Tělocvična s kofinou a rampou	D.1.4.5. Střelnice s kofinou a rampou

D.1.4 Technik
část dokumentace

změna stavby před dokončením

stupeň dokumentace

Půdorys schodiště 4NP – část D 1:50 3x A4

název výkresu			měřítko	formát	
EL-08	00	13.10.2020	mm	31-2008	
číslo výkresu	revize	datum	kótováno	číslo zakázky	sada

Ing. Jan Krejsa
projektant, HIP
Petr Winkler
vypracoval
Petr Winkler
odpovědný projektant

