



## Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

HiProject s.r.o.

Staňkova 359/8a  
602 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO
	721/023520/2019/OBo	Ing. Bojanovský / 543 433 235	19.11.2019
VĚC			19111901

**Brno, k.ú. Holásky, ul. Výmlatiště, K Jezerům, p.č. 377/1, 434/1, 434/13, ...2384/1, "TDI ul. K jezerům - Výmlatiště, Výstavba technické a dopravní infrastruktury v lokalitě Tuřany - Holásky", změna projektové dokumentace pro územní řízení - souhlasné stanovisko s podmínkami**

Předmětem předložené projektové dokumentace je příprava technické infrastruktury pro uvažovanou výstavbu bytového domu, domu s pečovatelskou službou, mateřskou školu a v dalších etapách i dalších objektů.

**Předložená PD se zabývá změnami oproti původnímu stanovisku - 721/014257/2019/OBo ze dne 11.7.2019. Toto stanovisko zůstává, včetně všech podmínek, nadále v platnosti.**

Objekty, které jsou dotčeny změnou v PD:

- |          |   |
|----------|---|
| SO 101.1 | Stanoviště pro komunální odpad, zpevněné plochy, pražcový chodník – úsek „A“ – drobná úprava polohy stanoviště pro komunální odpad.                         |
| SO 103.1 | Stanoviště pro separovaný odpad, zpevněné plochy – úsek „C“ - posun stanoviště o cca 1m dále od komunikace  |
| SO 104   | Úprava autobusové zastávky – úsek „D“ – nově je do PD doplněna úprava stávající zastávky autobusu, vybudování ostrůvku, úprava trasy chodníku a komunikace. |
| SO 104.1 | Stanoviště pro separovaný odpad – úsek „D“ – nově je do PD doplněno stanoviště pro separovaný odpad podél upravovaného chodníku.                            |
| SO 302   | Vodovod – úsek „C“ – prodloužení trasy vodovodu V1-1-1 o 2 m  |
| SO 306   | Kanalizace splašková – úsek „C“ – prodloužení trasy kanalizace o 2 m  |
| SO 405.1 | Přeložka VO – úsek „D“ – nově je do PD doplněna přeložka VO v rozsahu změny trasy chodníku (SO 104)   |

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou součástí této PD – jsou řešeny samostatně v PD „Rodinné bydlení + DPS + MŠ, Brno – Tuřany – Holásky“.

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. souhlasí s výše uvedenou stavbou podle předložené projektové dokumentace pro územní řízení, za předpokladu dodržení následujících podmínek:**

- Dodržte ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (v šířce 1,5 m při průměru do 500 mm včetně a 2,5 m při průměru nad 500 mm; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m, měřeno horizontálně na každou stranu od vnějšího líce potrubí). V tomto pásmu není dovoleno vysazovat stromy a keře, budovat stavby trvalého charakteru, skladovat jakýkoliv materiál a zvyšovat či snižovat terén, bez předchozího souhlasu Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
- Dodržte v souladu s Městskými standardy pro vodovodní síť a kanalizační zařízení ČSN 73 6005 **Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.** Při křížení požadujeme pokládané rozvody

TELEFON  
+420 543 433 111

FAX  
+420 543 433 000

BANKOVNÍ SPOJENÍ  
KB BRNO-MĚSTO 5501621/0100

DIČ: CZ46347275

IČO: 46347275

uložit do chráničky / ochranné trubky. Křížení sítí musí být prováděno pod úhlem 90°. V místech kde to není technicky možné, musí být křížení provedeno pod úhlem co nejvíce blížícím se 90° (úhly menší než 45° nejsou přípustné).

- **Objekty hospodaření s dešťovou vodou (průlehy, studny) budou sloužit pouze k odvodnění komunikace, tuto kanalizaci nebudou Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. přebírat do svého provozování. Odvodnění objektů uvnitř rozvojového území (bytový dům, DPS, MŠ) nejsou součástí této PD.**

**Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.**

**Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro vodoprávní řízení.**

Upozornění: Vyjádření platí pouze pro vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu v provozování Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.

**Vyjádření platí po dobu jednoho roku od data odeslání vyjádření.**

#### Přílohy

PD (část PD si ponecháváme)

S pozdravem

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
útvár VHR a GIS



Ing. Milan Přinosil  
vedoucí útvaru VHR