



**POCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM
PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED2:**

čl. 413.1 - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl. 413.1.2 - POSPOJOVÁNÍM
čl. 412.5 - PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ:

STŘÍDAVÁ SÍŤ: 3/PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S

| Ozn. | Účel místnosti | Plocha [m²] |
|------|--------------------|----------------|
| 0.01 | SCHODIŠTĚ, CHODBA | 58.44 |
| 0.02 | TECHNICKÁ MÍSTNOST | 3.82 |
| 0.03 | SKLAD | 12.30 |
| 0.04 | ÚKLIDOVÁ KOMORA | 1.70 |
| | | 76.26 |

| Ozn. | Účel místnosti | Plocha [m ²] | OSVĚTLENOST Ep[lx] | VNĚJŠÍ VLIVY |
|------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| 0.05 | CHODBA | 16.40 | 100 | "N" |
| 0.06 | ŠATNA | 13.68 | 200 | "N" |
| 0.07 | SPRCHA, WC | 12.06 | 200 | "N", AD4 |
| 0.08 | ŠATNA | 13.68 | 200 | "N" |
| 0.09 | WC | 3.51 | 200 | "N" |
| 0.10 | WC | 3.51 | 200 | "N" |
| 0.11 | KABINET | 11.40 | 500 | "N" |
| 0.12 | SPRCHA, WC | 4.85 | 200 | "N", AD4 |
| 0.13 | WC PRO IMOBILNÍ | 4.59 | 200 | "N", BA3 |
| 0.14 | ŠATNA PRO IMOBILNÍ | 5.25 | 200 | "N" |
| 0.15 | NÁRAĐOVNA | 24.85 | 100 | "N" |
| 0.16 | TĚLOCVIČNA | 232.31 | 500 | "N" |
| | | 346.09 | | |

POZNÁMKY K VNĚJŠÍM VLIVŮM:
 "N" – OSTATNÍ VLIVY PŮSOBÍCÍ V MÍSTNOSTI JSOU NORMÁLNÍ VE SMYSLU ČSN
 33 2000-5-51 ed.3.
 PŘI UMÍSTOVÁNÍ EL. PRVKŮ VE SPRCHÁCH, KOUPELNÁCH A NAD DŘEZEM
 DODRŽET VZDÁLENOSTI DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

| | | | |
|--------|-----|-----|------|
| REVIZE | KDO | KDY | REV. |
|--------|-----|-----|------|

Zodpovědný projektant profese

Generální projektant



HEXAPLAN
INTERNATIONAL

Zodpovědný projektant ING. ARCH. JOSEF PÁLKA

Akce
PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 10,

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Investor **MČ Brno–Starý Lískovec** Lokalita **Brno**

Dílčí část–profese

D.1.4.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Výkres

PŮDORYS 1.PP – SPOTŘEBIČOVÉ ROZVODY

Měřítko 1:100

Datum **LISTOPAD, 2016**

Zpracoval M. ~~MASARIK~~

Kontroloval ING. *P. PETLACH*

Číslo akce

Výkres číslo

Revize

1085

05-05

00