


























LEGENDA ZNAČEK PO

ZNAČKA		NÁZEV
GRAFICKÁ	PÍSEMNÁ	
		OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
	N1.4–I	OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU POŘADOVÉ ČÍSLO, PODLAŽÍ, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI
	REI15DP1	POŽ.ODOLNOST NOSNÉ KONSTR.STROPU
		POŽÁRNÍ UZÁVĚR SPECIFIKACE VIZ.TABULKA
	R90DP1	POŽ.ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE
		CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU "A","B"
P		VĚTRÁNÍ PŘIROZENÉ
N		VĚTRÁNÍ NUCENÉ
		SMĚR ÚNIKU+POČET OSOB
		VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVÍ
		ÚNIKOVÁ CESTA – OZNAČENÍ SMĚRU ÚNIKU
		POČET OSOB V POŽÁRNÍM ÚSEKU
	S	SNĚHOVÝ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ NÁPLŇ 5 kg
	PR	PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ NÁPLŇ 6 kg
	Hi	VODNÍ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ NÁPLŇ 9 l
	DN19MM–30M	VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN – DÉLKA HADICE
		ÚNIKOVÝ VÝCHOD
		NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
		HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU
	EI30	POŽÁRNÍ KLAPKA–OVLÁDÁNÍ EPS
		PROSTOR STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLÁSÍČI POŽÁRU
		TLAČÍTKOVÝ HLÁSÍČ POŽÁRU
		TLAČÍTKO PRO ODBLOKOVÁNÍ DVEŘÍ
		ÚSTŘEDNA ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
		SIRÉNA
		KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
		OBSLUŽNÝ PANEL POŽÁRNÍ OCHRANY
		ZÁBLESKOVÝ MAJÁK

LEGENDA ZNAČEK POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

EI	POŽ.UZÁVĚR POŽÁRU BRÁNÍCI
EW	POŽ.UZÁVĚR POŽÁR OMEZUJÍCÍ
C	SAMOZAVÍRAČ
P	PANIKOVÉ KOVÁNÍ
KZ	KONTROLA POSTUP. ZAVÍRÁNÍ SAMOZAVÍRAČE

POZNÁMKA

Štítky označení únikových východů se umístí nad dveřmi, které jsou určeny pro únik osob v případě požáru. Štítky označení směru úniku osob se umístí na viditelném místě. Veškeré prostupy instalací stropem se musí řádně dotěsnit. Těsnící konstrukce musí být se stejnou pož. odolností jako konstrukce, kterou utěsňuje, typu EI, tř.reakce na oheň max. C. Typ a umístění přenosných has.přístrojů je orientační. Zabezpečení prostor EPS, nouzové osvětlení a zvuková signalizace požáru platí vždy pro celý požární úsek; rozmístění je upřesněno v PD příslušné profese.