


ROZVÁDĚČ RMS.1

VÝVODY : SPODEM
 PŘÍVOD : SPODEM
 KRYTÍ : IP54/20
 OPND : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 ROZVÁDĚČ SKŘÍŇOVÝ –
 ROZMĚR: š=1600mm, v=2100mm, hl.=400mm
 JMENOVITÉ NAPĚTÍ: 3NPE,AC,50Hz, 230/400V, TN–C–S
 Pi = 170,0kW

Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc Náměstí 28. dubna 60 635 00 Brno - Bystrc	Zpracovatel:  DIGITRONIC CZ s. r. o. Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové www.digitronic.cz, tzb@digitronic.cz	
Místo stavby:	Kachlíkova 1046 , 1047, 1048, 1365 k.ú.: Bystrc [611778] p.č. 6496, 7095/2, 7098, 7100		
Vedoucí projektu:	Ing. Jan Dinga	Datum:	09/2020
Zodp. projektant:	Jaroslav Pištor	Stupeň PD:	DPS
Vypracoval:	Jaroslav Pištor	Část:	D.1.4.1 Elektroinstalace
Akce: REKONSTRUKCE KOTELNY A TOPNÉ SOUSTAVY NA MŠ KACHLÍKOVA 17, 19, 21 V BRNĚ - BYSTRCI		Paré:	Formát: –
			Měřítko: –
Obsah: Elektroinstalace - Rozvaděč RMS.1			Číslo výkresu D.1.4.5.7