

VÁŠ DOPIS Č. J.:

DORUČENÝ DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.:

04.06.2020

MMB/0247150/2020/PIMI

ENBRA, a.s.

Oddělení projekce

Jiří Bielik

Popůvky 404

664 41 Troubsko

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

Ing. Michal Piňos

+420 542 174 367

pinos.michal@brno.cz

a7kbrnn

DATUM:

POČET LISTŮ:

17.06.2020

01

Vyjádření ke stavbě „Výměna tepelných zdrojů a topné soustavy v MŠ Štouračova 23 v Brně-Bystřici“ z hlediska Územní energetické koncepce statutárního města Brna (ÚEK SMB) a Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)

Vážený pane,

projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení z května 2020 na uvedenou stavbu v k.ú. Bystřice navrhuje nové plynové kondenzační kotle o celkovém výkonu 70 kW a přívod plynu k nim. Nové kotle nahradí stávající umístěné ve vedlejší budově.

Navržené řešení je v souladu s dokumenty ÚEK SMB i SECAP schválenými Zastupitelstvem města Brna.

S pozdravem

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor životního prostředí
Kounicova 67
601 67 BRNO
-002-

V Z. 

Ing. Martin Vaněček

vedoucí Odboru životního prostředí