VÝTLAK ODPADNÍHO VZDUCHU
ZE VZT JEDNOTEK
Akustický výkon 46,7 dB(A)
Hladina akustického tlaku v 1 m
41,7 dB(A)

SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU
PRO VZT JEDNOTKY
Akustický výkon 50,3 dB(A)
Hladina akustického tlaku v 1 m
45,3 dB(A)

VENKOVNÍ JEDNOTKA
CHLADÍCÍHO SYSTÉMU
Hladina akustického tlaku v 1 m
60 dB(A)

HŘEBEN
≈+12,490
≈+7,980
≈+7,750
≈+4,140
ŽEBŘÍK
VZT HLAVICE
HROMOSVOD
ODVĚTRÁNÍ
DN 100
střešní světlík
1200x1800
1200x2200
NOVĚ UPRAVENÝ SPÁD POMOCÍ
ROZHÁNĚCÍCH KLÍNŮ
SVOD
VPUSŤ
~2%
VE VYZNAČENÉ PLOŠE PROVEDENA SKLADBA
STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, DLE PŮVODNÍ SKLADBY.
NOVĚ ŘEŠENO SPÁDOVÁNÍ
3. 15
3. 10
3. 78
4. 01
4. 10
SOUSEDNÍ OBJEKT
≈+8,130
≈+7,780

VZT ZAŘÍZENÍ 2.NP JE SOUČÁSTÍ I. ETAPY

CHLADICÍ SYSTÉM BUDE PLNĚN CHLADIVEM A ZPROVOZNĚN V RÁMCI II.ETAPY

±0,000 = 209,70 m.n.m (1.NP); výšk. systém Bpv



INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno
STUPEŇ:	**DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
ODDÍL:	D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ

POParch
POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno | IČ 04593103

AKCE:

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Brestič	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová		
VYPRACOVAL: Ing. Jaroslav Brestič			
OBSAH VÝKRESU: **PŮDORYS STŘECHY**	FORMÁT: -	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1809	Č. VÝKR. **D.1.4.2-03** / SADA:
	DATUM: 08/2019	MĚŘÍTKO: 1:50	