

ŘEŠENO V I. ETAPĚ STAVBY

SERVER A ROZVADĚČ SLP,
KTERÝ MUSÍ ZŮSTAT V PROVOZU BĚHEM STAVBY
OCHRÁNIT A ZABEZPEČIT, PROTI POŠKOZENÍ A PRACHU!!!
DOMLUVIT SE SPRÁVCEM

PŮVODNÍ VZT JEDNOTKA
PRO CHLAZENÍ SERVERU
ZACHOVÁNA

LEGENDA

- R2 ROZVADĚČ 2NP
R-SE STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ SERVROVNY
R-SI STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ SIRENY
PK PODLAHOVÁ ZÁSUVKOVÁ KRABICE
Z KOMBINOVANÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK
E0 EL. OHŘÍVAČ VODY 2 kW, 230 V
OP OPTOELEKTRONIKA PISOÁRU
VYPÍNAČ, ŘÁZENÍ 1/5/6/7, 10 AX, 250 V
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 2P+PE, 16 A, 250 V
ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16 A, 250 V,
S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ TR. D. BARVA SEDA
OVLADAČ ŽALUZII 10 A, 250 V, VC. RÁMEČKU
OVL. STÍMIVACÍ 0-10 V, 8 A, TLAČÍTKOVÝ
EL. POHON STÍNĚNÍ SVĚTLÍKŮ

POZNÁMKA:

- EL. ROZVODY ULOŽENY POD OMÍTKOU, V PODLAŽE A NAD PODHLEDY STROPŮ
- ROZVADĚČ R2 PONECHÁN STÁVAJÍCÍ, PROVEDE SE POUZE INSTALACE NOVE PŘÍSTROJOVÉ NAPLNE
- PŘEMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE SIRENY R-SI ZAJISTÍ FIRMA SMPV SERVIS, s.r.o.
- NÁPOJENÍ NA EL. SÍŤ SE PROVEDE NA STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ PŘÍVOD
- ZÁSUVKOVÉ PODLAHOVÉ KRABICE JSOU DODÁVKOU SLP
- VÝŠKA ZÁSUVK NAD PODLAHOU + 0,3M, POKUD NENÍ VYZNAČENO JINAK

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNE SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇENÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁŇČEM
DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:AB5, AB8

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	 POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103		
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno			
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ODDÍL:	D.1.4.4 - SILNOPROUDÉ INSTALACE			
AKCE: REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Zvonář	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová		
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian			
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 2NP ZÁSUVKOVÉ ROZVODY	FORMÁT:	-	ČÍSLO ZAKÁZKY: 1809	Č. VYKR: E 04
	DATUM:	10/2019	MĚRÍTKO: 1:50	SADA: