



RHE - ROZVADĚČ HLAVNÍ, ELEKTROMĚROVÝ 1NP

TYPIZOVANÁ OCELOPLECHOVÁ SKŘIŇ DO ZDIVA, IP 30/20, In=160 A
 DVEŘE ROZVADĚČ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1-S
 SCHRACK 3U/45, ROZM.: 806x2159x210, IP 30/20

ROZVADĚČ VYBAVIT ŠTÍTEK “POZOR, ROZVADĚČE MÁ DVA HLAVNÍ VYPÍNAČE”

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
 DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
 STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1:
 NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
 DOPLNĚNÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAROSLAV ZVONĚŘ		<div>RAZÍTKO, PODPIS</div> <div></div>			
OBJEDNATEL	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno				
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, 612 00 Brno				
NÁZEV AKCE Celková rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8		DATUM	2018-05		
		STUPEŇ	DPS		
		ČÍSLO PARÉ			
ČÁST D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		<div>SO 01</div> <div>D.1.4</div>			
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ING. VOJTĚCH FLORIAN			OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH FLORIAN				
d)	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
e)	SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ RHE		<div>MĚŘITKO</div> <div>-</div>	<div>ČÍSLO VÝKRESU</div> <div>E 08</div>	