



## RE4 - ROZVADĚČ ELEKTROMĚROVÝ 4NP a 5NP

TYPIZOVANÁ OCELOPLECHOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, IP 30/20, In=160 A

DVEŘE ROZVADĚČ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 45 DP1-S

SCHRACK 3U/45, ROZM.: 806x2159x210, IP 30/20

ELEKTROMĚROVÁ VANA PRO 6x ELEKTROMĚR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V

DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S

STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1:

NORMÁLNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

DOPLŇENÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAROSLAV ZVONAR		RAZÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno			
ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, 612 00 Brno			
NÁZEV AKCE  Celková rekonstrukce bytového domu Plynárenská 263/8		DATUM	2018-05
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ING. VOJTĚCH FLORIAN	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH FLORIAN	SO 01	D.1.4
d) e)	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ RE4	MĚŘITKO -	ČÍSLO VÝKRESU E 11