







LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NF

POZNÁMKA

- STUPNĚ POTŘEBY VODODVODU A OPADÁNÍ POTŘEBY KANALIZACE BUDE JEDENO V INSTALAČNÍCH SÁCHTÁCH
– V JEDNOTLIVÝCH BYTĚCH BUDOU V INSTAL. SÁCHTÁCH KANALIZACE NA VSTUPU STUDENÉ A BYTOVÉ VODOMĚRY DN 15
– KOMPENZÁTORY A POTŘEBY PŮLI TECHNICKÝCH PODMÍNEK DODAVATELE TRUB
– PŘÍSTUPY PŘE POŽÁRNĚ DELÍCI KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S T.Č. 75/88 ČSN EN 13 501-2/2008 A ČL. 6.2.1. ČSN 73 0810-2005
– PŘI REALIZACI JE NEJISTE ZASTAT KORDINACI S OSTATNÍMI PRŮFESY – STAVĚNÍ, VÝZ. OT, ELEKTRO, MŮR.
– PŘÍSTUPY PŘE NOSNÉ KONSTRUKCE BUDOU SPECIFICKY VYJE STAVĚNÍ ČÁSTI

LEGENDA ZNAČEK

-  KK – KULOVÝ KOHOUT, DN DLE ROZVODU
 KK S YP. – KULOVÝ KOHOUT S ODVOZENÍM, DN DLE ROZVODU
 VODOMĚR DN 15 – BYTOVÝ, DO VŠECH POLOH
BYTOVÝ VODOMĚR SENSUS, TYP SEN.DNN.92 Qn 1,5 m³/h
YP. V. – VYPUSŤECÍ KOHOUT, DLE ROZVODU
 ↓

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PODLE PROJEKTU INTERIERU

- US - UMÝVAČO, STOJANKOVÁ, BATERIE,2xvr 167-15
 WC - KLOZETNÉ; H2120; VR 167-15 NA HAD
 SI - SPROCHOVÝ BOX, NÁSTĚNNÁ BATERIE je 1,30mm
 KS - SPROCHOVÉ STANOK, PODLAHOVÁ VPUST 167-15, NÁSTĚNNÁ BATERIE je 1,00mm
 DR - DŘEŽ, STOJANKOVÁ BATERIE, 2xvr 167-15
 DN - MYČKA NÁDOBE,OPADAP+PŘÍVOD VODY H4,06
 PR - KAPKA: OPADAP+PŘÍVOD VODY H4,06
 VJ - VÝLETKA, STACIONÁRNÍ; H2120; NÁSTĚNNÁ PAK. BATERIE,NÁDŽ,SPÍCHOVAČ VR 167-15 NA HAD

LEGENDA MATERIÁLU

- STUŽENÁ VODA – TROUBY MOCERSTVE /PLAST-KOV/ – PEX
TEPLÁ VODA – TROUBY MOCERSTVE /PLAST-KOV/ – PEX
CIRKULACE – TROUBY MOCERSTVE /PLAST-KOV/ – PEX
POTRUBÍ POŽÁRNÉHO VODOVODU – OCELOVÉ ZÁVITOVÉ POZINKOVANÉ POTRUBÍ
VEŠKERÉ POTRUBÍ VODOVODU IZOLOVANÉ NÁLEPKOVÝMI IZOLÁTI II. DLE ČSN
KANALIZACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ, PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PP-HT
KANALIZACE-PLASTOVÉ POTRUBÍ, COPANÍ POTRUBÍ PP-HT

$$\pm 0,000 = 202,140 \text{ m.n.m.}$$

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Alice Mudráková Ovocná 12, 621 00 Brno tel: 606 377 197 email: mud@email.cz		RAŠTOK, PODPIS	
OBJEDNATEL		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		<div> <div> DATUM 03/2018 </div> <div> STUPEŇ DPS </div> <div> ČÍSLO PARÉ </div> </div>	
ZHOTOVITEL		P.P. Architects s.r.o. Hrobova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE		Celková rekonstrukce bytového domu Plynářská 263/8			
ČÁST		D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB			
ZPRACOVATEL ČÁSTI		Ing. ALICE MUDRÁKOVÁ		OZN. OBJEKTU	
VÝPRAVOVAL		Ing. ALICE MUDRÁKOVÁ		PROJECTOVAČ	
a)		ZDRAVOTNÉ TECHNIČKÉ INSTALACE		SO 01	
NÁZEV VÝKRESU		PŮDORYS 2.NP		D.1.4	
				MĚŘÍTKO	
				1:50	
				ČÍSLO VÝKRESU	
				04	