

VÁŠ DOPIS Č. J.: ---
ZE DNE: ---
NAŠE Č. J.: MMB/0283248/2021
SPIS. ZN.: ---

VYŘIZUJE: Mgr. Petra Bartošková
TELEFON: +420 541 144 314
E-MAIL: bartoskova.petra@brno.cz

DATUM: 02.06.2021
POČET LISTŮ: 1

Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

v souvislosti s obdrženou žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku „Základní škola Elišky Přemyslovny 10 – vnitřní vybavení“ – II. část (Nábytek) zasíláme odpověď na obdrženou žádost.

Žádost č. 1 (ve vztahu k části II. veřejné zakázky „Nábytek“)

„Dobrý den.

Prosím o upřesnění:

S4 - skříň na výkresy - kovová skříň MAMUT, pět zásuvek výšky 100 mm, barva 7003.

Tyto skříně na českém trhu nemají výšku 100 mm a neodpovídají zadaným rozměrům. V zahraničí jsou skříně kde zásuvky mají 100 mm, ale neodpovídají také rozměrům dle zadání a jsou 3x dražší než výrobky na českém trhu. Trváte na zásuvkách výšky 100 mm za předpokladu že nebudou zachovány celkové rozměry kovové skříně. Můžeme zaměnit RAL 7003 za jiný odstín RAL šedé ?

T7 - stůl s výlevkou 2700x600x900

Jaká má být stolová konstrukce stolu ?

T6 - Laboratorní stůl, katedra 3000x700

Zde jsou potřebné info:

Co bude rozvedeno ve stolech a jaké jsou zástrčky a jak jsou kryté ?

Kdo dělá elektro rozvody, trafo, stop vypínač , revize a pod.?

T3 - katedra 1200x700, T11 - stůl 1400x600x700 ,

Co bude rozvedeno ve stolech a jaké jsou zástrčky a jak jsou kryté ?

T3, Jaký rozměr má mít dvoukomorový parapetní žlab

Děkuji“

Zadavatel k žádosti o vysvětlení uvádí:

„Zadavatel doplňuje informace technické povahy, které blíže definují některé položky. Zadavatel za tímto účelem nahrazuje příl. č. 5 Výpis nábytku (Tabulky nábytek) novou přílohou, která obsahuje nezbytné doplňující informace. Zadavatel dále uvádí, že veškeré rozvody jednotlivých profesí jsou obsaženy v jednotlivých projektech profesí. Instalace budou provádět firmy, které dodávají odpovídající části stavby.

Ke konkrétním dotazům dále zadavatel uvádí:

S4 - skříň na výkresy - kovová skříň MAMUT, pět zásuvek výšky 100 mm, barva 7003.

Tyto skříně na českém trhu nemají výšku 100 mm a neodpovídají zadaným rozměrům. V zahraničí jsou skříně kde zásuvky mají 100 mm, ale neodpovídají také rozměrům dle zadání a jsou 3x dražší než výrobky na českém trhu. Trváte na zásuvkách výšky 100 mm za předpokladu že nebudou zachovány celkové rozměry kovové skříně. Můžeme zaměnit RAL 7003 za jiný odstín RAL šedé ?

Zadavatel nahradil popis v příloze Výpis nábytku (Tabulky nábytek) skříní dostupnou na českém trhu.

T7 - stůl s výlepkou 2700x600x900

Jaká má být stolová konstrukce stolu ?

Konstrukce stolu je zakreslena ve Výpisu nábytku, zadavatel doplnil odpovídající informace do Výpisu nábytku.

T6 - Laboratorní stůl, katedra 3000x700

Zde jsou potřebné info:

Co bude rozvedeno ve stolech a jaké jsou zástrčky a jak jsou kryté ?

Kdo dělá elektro rozvody, trafo, stop vypínač , revize a pod.?

Katedra bude vybavena výklopnou zásuvkou v desce katedry, zadavatel doplnil odpovídající informace do Výpisu nábytku.

T3 - katedra 1200x700, T11 - stůl 1400x600x700 ,

Co bude rozvedeno ve stolech a jaké jsou zástrčky a jak jsou kryté ?

Parapetní kanál rozdělený přepážkou pro oddělení kabelů silno/slaboproud, zadavatel doplnil odpovídající informace do Výpisu nábytku.

T3, Jaký rozměr má mít dvoukomorový parapetní žlab

Parapetní kanál rozdělený přepážkou pro oddělení kabelů silno/slaboproud – š.65/v.135mm, zadavatel doplnil odpovídající informace do Výpisu nábytku.

S ohledem na výše uvedená doplnění technického charakteru prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek pro II. část veřejné zakázky (Nábytek) do čtvrtka 10.06.2021 17.00 hod.

S pozdravem,

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí Odboru implementace evropských fondů MMB