

Název akce: PLYNOVÁ KOTELNA – SŠ TÁBORSKÁ 185

Číslo zakázky: 2021_3058

Název projektu: PS 01 - MaR a Elektroinstalace

<i>Investor</i>	Střední škola uměleckomanažerská s.r.o.
<i>Místo zakázky</i>	Táborská 1297/185, Brno Židenice 615 00
<i>Stupeň projektu</i>	Dokumentace pro provádění stavby
<i>Odpovědný projektant</i>	Jakub Sladkovský
<i>Vypracoval</i>	Jakub Horňák

103 – DATOVÉ BODY DT2

SOUPIS DATOVÝCH BODŮ ROZVADĚČ DT2 ODLOUČENÝ - U VCHODU DO BUDOVY				TG	Plynová kotelná SŠ Táborská 185			PROJEKT	PK SŠ táborská 185	
				ZAŘ.Č.				ZAK.Č.	2021-3058	
				NÁZEV ZAŘ.	Oprava systému MaR kotelny			PROJEKTANT	Jakub Horňák	
				HW	Amit			DATUM	04/2021	
				SW	Amit			LIST/ LISTŮ	1/1	
HW REF	UŽIV. ADRESA	POPIS		POL.Č.	JEDNOTKA	MIN. OFF	ROZSAH MAX. ON	SW REF typ Karty	POZNÁMKA	
I/O		PK								
AI1		TEPLOTA	VĚTEV PRO TĚLOCVIČNU	TT11	°C	0	+120	AI		
AI2		TEPLOTA	VĚTEV PRO TĚLOCVIČNU	TT12	°C	0	+120			
AI3		TEPLOTA	VĚTEV PRO TĚLOCVIČNU	TT13	°C	0	+120			
AI4		TEPLOTA	VĚTEV PRO TĚLOCVIČNU	TT14	°C	0	+120			
AI5		REZERVA								
AI6		REZERVA								
AI7		REZERVA								
AI8		REZERVA								
DI1		PORUCHA	ČERPADLO VETEV LETNÍ CHODBY DVŮF	M09		Alarm	Norm.	DI		
DI2		PORUCHA	ČERPADLO VETEV UČEBNY PRAVÁ STR.	M10		Alarm	Norm.			
DI3		PORUCHA	ČERPADLO VETEV TÁBORSKÁ UČEBNY	M11		Alarm	Norm.			
DI4		PORUCHA	ČERPADLO VETEV LETNÍ UČEBNY PŘÍVOD	M12		Norm.	KVIT.			
DI5		PORUCHA	ČERPADLO VETEV LETNÍ CHODBY DVŮF	M08		Alarm	Norm.			
DI6		VÝPADEK	EL. ENERGIE			Alarm	Norm.			
DI7		KVITACE	PORUCHY	SB02		Alarm	Norm.			
DI8		REZERVA								
AO1		REG. VENTIL	VĚTEV LETNÍ CHODBY DVŮR	VMY01	%	0	100	AO		
AO2		REG. VENTIL	VĚTEV UČEBNY PRAVÁ STR. DVŮR	VMY02	%	0	100			
AO3		REG. VENTIL	VĚTEV TÁBORSKÁ UČEBNY SCHODY	VMY03	%	0	100			
AO4		REG. VENTIL	VĚTEV LETNÍ UČEBNY PŘÍVOD	VMY04	%	0	100			
AO5		REZERVA								
AO6		REZERVA								
AO7		REZERVA								
AO8		REZERVA								
DO1		START/STOP	ČERPADLO VĚTEV LETNÍ CHODBY DVŮF	M01		OFF	ON	DO		
DO2		START/STOP	ČERPADLO VĚTEV UČEBNY PRAVÁ STR.	M02		OFF	ON			
DO3		START/STOP	ČERPADLO VĚTEV TÁBORSKÁ UČEBNY	M03		OFF	ON			
DO4		START/STOP	ČERPADLO VĚTEV LETNÍ UČEBNY PŘÍVOD	M04		OFF	ON			
DO5		SIGNALIZACE	PORUCHY	HL02		OFF	ON			
DO6		REZERVA								
DO7		REZERVA								
DO8		REZERVA								
M-Bus	Po sběrnici M-Bus dojde k vyčítání hodnot spotřeby vody a tepla, pokud budou osazeny M-Busovým komunikačním modulem.									