

**POZNÁMKA :**

ROZVODNÁ SOUSTAVA V DISTRIBUČNÍ SÍTI : 3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C  
OCHRANA V DISTRIBUČNÍ SÍTI - PNE 330000-1: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C  
ROZVODNÁ SOUSTAVA ODBĚRU : 3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
OCHRANA ODBĚRU - ČSN 332000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S,  
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HLAVNÍM A DOPLŇUJÍCÍM  
POSPOJOVÁNÍM

**PROVEDENÍ ROZVODNICE R1 :**

PROVEDENÍ : RÁM A DVEŘE Z PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉHO PLECHU, VČ. PE A N SVORKOVNICE  
ZAPUŠTĚNÉ PROVEDNÍ, POD OMÍTKU, PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE,  
BK071004, 4 ŘADY, 48 MODULŮ  
TYP SKŘÍNĚ : RAL 9016  
BARVA :  
KRYTÍ : IP30, PŘEDMĚT TŘÍDY II  
ROZMĚRY : Š.359, V.714, H.95 mm (NIKA Š.345, V.700, H.90 mm)  
SKŘÍŇ A PŘÍSTROJE : SCHRACK

HL. PROJ.	ING.ARCH. MIKŠÍK	INVESTOR:	<b>NEMO ELEKTRO</b> ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ	PROJEKT:	<b>MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 15, BRNO</b> <b>OPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU V 1.PP</b>	NÁZEV:	LIST:	<b>VÝKRES:</b>  <b>D.1.8-05</b>	PARÉ:
ZODP. PROJ.	Z. NĚMEČEK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				<b>ROZVADĚČ RS02</b>	1		
VYPRACOVAL	Z. NĚMEČEK					<b>HLAVNÍ OBVODY</b>	LISTŮ:		
DATUM	3.6.2019	ZAKÁZKA: 1906-1611					2		