

**POZNÁMKA :**

ROZVODNÁ SOUSTAVA V DISTRIBUČNÍ SÍTI : 3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C
OCHRANA V DISTRIBUČNÍ SÍTI - PNE 330000-1: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C
ROZVODNÁ SOUSTAVA ODBĚRU : 3 PEN AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S
OCHRANA ODBĚRU - ČSN 332000-4-41 ed.3 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN-C-S,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM, HLAVNÍM A DOPLŇUJÍCÍM
POSPOJOVÁNÍM

PROVEDENÍ ROZVODNICE R1 :

PROVEDENÍ : RÁM A DVEŘE Z PRÁŠKOVĚ LAKOVANÉHO PLECHU, VČ. PE A N SVORKOVNICE
ZAPUŠTĚNÉ PROVEDNÍ, POD OMÍTKU, PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE,
BK071004, 4 ŘADY, 48 MODULŮ
TYP SKŘÍNĚ :
BARVA : RAL 9016
KRYTÍ : IP30, PŘEDMĚT TŘÍDY II
ROZMĚRY : Š.359, V.714, H.95 mm (NIKA Š.345, V.700, H.90 mm)
SKŘÍŇ A PŘÍSTROJE : SCHRACK

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------|--|----------|--|--------|-------|---------------------------------------|-------|
| HL. PROJ. | ING.ARCH. MIKŠÍK | INVESTOR: | NEMO ELEKTRO ČÁPKOVA 6, BRNO - T.604226107 E-MAIL: NEMOELEKTRO@VOLNY.CZ | PROJEKT: | MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ 15, BRNO OPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU V 1.PP | NÁZEV: | LIST: | VÝKRES: D.1.8-04 | PARÉ: |
| ZODP. PROJ. | Z. NĚMEČEK | STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO | | 1 | | | | | |
| VYPRACOVAL | Z. NĚMEČEK | | | | | LISTŮ: | | | |
| DATUM | 3.6.2019 | ZAKÁZKA: 1906-1611 | | | | | 3 | | |