

# TABULKA ZAŘÍZENÍ, VENTILÁTORŮ, ELEKTRICKÝCH A TOPNÝCH VÝKONŮ VINÁRNA MUZEJKA BRNO

Zařízení				Ventilátor				Elektřina												
Zař. číslo	název zařízení	Pozice :	přívod odvod	množství vzduchu	externí tlak	ks	hladina akustického tlaku (výkonu)	elektrický příkon jednotkový	elektrický příkon celkový	proud, jistění	napětí/frekvence	topný výkon - jednotkový – elektrický	topný výkon celkový	zemní plyn	chladicí výkon jednotkový přímý	chladicí výkon celkový přímý	pára	ovládání	Pozn.:	umístění(m.č.)
				( m3/h )	( Pa )		(dBA)	( kW )	( kW )	( A )	( V/Hz )	( kW )	( kW )	( m3/h)	( kW )	( kW )	(kg/h)			
.1	Větrání prostoru vinárny	1.01	přívod	2200	290	1		0,75	0,75	1	400/50	10,5	10,5					Si +MaR		Sklad 034
		1.01	odvod	2200	280	1		0,75	0,75	1	400/50							Si +MaR		
2.	Větrání sociálních zařízení návštěvníci, personál	2.01	odvod	500	180	1		0,12	0,12	0,5	230/50							Si-ručně+doběh relé dodá SIL		09 zázemí
3	Větrání nárazové přípravný	3.01	odvod	200	160	1		0,05	0,05	0,22	230/50							Si-ručně+doběh relé dodá SIL		09 zázemí
4	Větrání odvod vlhkosti podlaha	4.01	odvod	225	160	2		0,05	0,1	0,22	230/50							Si-ručně+doběh relé dodá SIL		vinárna vstup