

Korespondenční adresa

Teplárny Brno, a.s.
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Vážený pan
Ing. Miroslav Rozehnal
Pustiměřské Prusy 1
683 21 Pustiměř

Váš dopis značky / ze dne
31/10/2016

Naše značka
T1106/16/T764/TR

Vyřizuje / linka
Ing. Chromá / 545 162 845
chroma@teplarny.cz

V Brně, dne
14/11/2016

Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení

Akce	Stavební úpravy objektu Okružní 29, Brno - Lesná
Žadatel	Ing. Miroslav Rozehnal
Investor	Domov pro seniory Okružní, p.o.
Zpracovatel PD	Ing. Miroslav Rozehnal
Účel stanoviska	Pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
Platnost stanoviska	Do 14/11/2018
MČ, k.ú.	Brno – sever, Lesná
Ulice	Okružní


Vážený pane inženýre


objekt Domova pro seniory je zásobován teplem ze soustavy ZTE společnosti Teplárny Brno, a.s. (dále jen TB) prostřednictvím horkovodní přípojky uložené v železobetonovém kanále. Ve Vámi zpracované koordinační situaci tento horkovodní rozvod není vyznačen. Informativní zákres výše uvedeného horkovodního rozvodu, který je třeba v rámci plánovaných stavebních úprav respektovat, je přílohou tohoto stanoviska.

Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah stavebních úprav, jak je zakreslen ve Vámi dodané situaci, s výše uvedeným horkovodním rozvodem nekoliduje a ani nezasahuje do jeho ochranného pásma, společnost TB nemá k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení námitek.

Toto stanovisko platí pro dokumentaci předanou do TB dne 10/11/2016 v příloze žádosti o stanovisko ze dne 31/10/2016.

S pozdravem


Ing. Martin Šroubek, MBA
vedoucí odboru technického rozvoje

 **TEPLÁRNY BRNO**
Teplárny Brno, a.s.
korespondenční adresa:
P. O. BOX 215, 658 15 Brno

Příloha : 1x A4 Informativní zákres horkovodní přípojky pro Domov pro seniory 1:1000

[illegible]

Měřítko: 1 : 1000