ŘEZ 1 - 1
NÁVRH



ŘEZ 2 - 2
NÁVRH



S1 PLOCHÁ STŘECHA
–HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE mPVC TL. 1,5mm+MECHANICKÉ KOTVENÍ
–SEPARAČNÍ TEXTILIE 300g/m²
–OSB DESKY 15mm
–PALUBKY TL. 24mm (SPODNÍ PLOCHA – POHLEDOVÁ ÚPRAVA)
–KROKVE 80/180mm–VIDITELNÉ PLOCHY BUDOU OHOBLOVÁNY A NATŘENY

POZNÁMKA – KROV A STŘECHA

–ZASTŘEŠENÍ ALTÁNU JE ŘEŠENO PLOCHOU JEDNOPLÁŠŤOVOU STŘECHOU SE SPÁDEM 5° S ODVODNĚNÍM K OKAPU
–NOSNÁ KONSTRUKCE STŘECHY JE ŘEŠENA DŘEVĚNÝMI PRVKY – SLOUPKY, VAZNICE, KROKVE, KLEŠTINY A PÁSKY
–DŘEVĚNÉ SLOUPKY BUDOU KOTVENY DO OCELOVÉ BOTKY ZABETONOVANÉ DO ZÁKLADOVÉ PATKY
–PLOCHA VIDITELNÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ BUDE OHOBLOVÁNA A NATŘENA LAKEM (BARVA ŠEDOZELENÁ)
–HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY JE Z FÓLIE mPVC TL.1,5mm
–SEPARAČNÍ VRSTVA BUDE Z PP TEXTÍLIE
–OPLECHOVÁNÍ BUDE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, PRVKY OPLECHOVÁNÍ APOD. JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY
–ODVODNĚNÍ STŘECHY JE ŘEŠENO PODOKAPNÍM ŽLABEM ø160mm Z LAKOVANÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU, BARVA SVĚTLE ŠEDÁ, SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ ø100mm
–SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ

POZNÁMKA – ZÁKLADY

–ZÁKLADOVÉ PATKY BUDOU Z MONOLITICKÉHO BETONU MIN. TŘ. C20/25
–PODLE SKUTEČNÉHO STAVU ZÁKLADOVÉ PŮDY BUDOU ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE UPRAVENY, PROJEKTANT a STATIK BUDOU PŘIZVÁNI K PŘEBÍRCE ZÁKLADOVÉ SPÁRY, PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE OVĚŘENA KVALITA ZÁKLADOVÉ PŮDY, STAVBA NESMÍ BÝT ZALOŽENA V NAVÁŽKÁCH A NESTABILNÍCH ZEMINÁCH, ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE CHRÁNĚNA PROTI PŮSOBENÍ KLIMATICKÝCH VLIVŮ ZEJMÉNA VODY A MRAZU
–HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE RESPEKTOVAT HLOUBKU STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ
–MINIMÁLNÍ HLOUBKA ZALOŽENÍ STAVBY BUDE MIN. 800mm OD STÁVAJÍCÍHO TERÉNU, BUDE OVĚŘENA HLADINA PODZEMNÍ VODY
–PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENO SPRÁVCI TĚCHTO SÍTÍ, O VYTÝČENÍ BUDE SEPSÁN PROTOKOL
–STAVBA BUDE VYTÝČENA OPRÁVNĚNÝM GEODETEM
–SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO PŘED PROVEDENÍM PŘEMĚŘIT

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
VLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL Číslo autorizace 1006188 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 607 652 468 mkroz@seznam.cz Fakturační adresa: Pustěnínská Prusy 1 683 21 Pustěnín
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	ŘEZ 1 - 1 + ŘEZ 2 - 2 ALTÁN, NÁVRH
ČÍSLO VÝKRESU:	205
MĚŘÍTKO:	1:50