

LEGENDA

- STAVAJÍCÍ OBVODOVÝ ŽB PANEL VČETNĚ ZATEPLENÍ
- STAVAJÍCÍ VNITŘNÍ NOSNÝ ŽB PANEL
- STAVAJÍCÍ VNITŘNÍ NENOSNÝ PANEL
- ŘEŠENÁ ČÁST – NOVÁ RAMPA A PROPOJOVACÍ LÁVKA
- ŘEŠENÁ ČÁST – NOVÁ RAMPA – BETONOVÁ DLAŽBA
- ŘEŠENÁ ČÁST – BOČNÍ STĚNA Z POHLEDOVÉHO BETONU
- ŘEŠENÁ ČÁST – CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 100mm
- ŘEŠENÁ ČÁST – NOVÁ RAMPA ZE ZADNÍHO POKOJE
- 01 OZNAČENÍ BOURACÍCH PRACÍ, POPIS VIZ VÝKRES Č. 03
- OZNAČENÍ NOVÝCH DVEŘÍ A VNĚJŠÍ PROSKLENÉ STĚNY Z PLASTOVÝCH PROFILŮ A VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE
- VÝPLŇ ZÁBRADLÍ–OCELOVÁ TRUBKA Ø40mm
- PODZEMNÍ TRUBNÍ ROZVOD HORKOVODU 2xDN80, 90/50
- STAVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL	VÝMĚRA M2	OPRAVA POVRCHŮ PODLAHA	STĚNY	STROP
101	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	4,77			
102	PŘEDSÍŇ	6,09	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
103	POKOJ	23,46	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
104	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	4,77			
105	PŘEDSÍŇ	6,09	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
106	POKOJ	23,46	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
107	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	4,77			
108	PŘEDSÍŇ	6,09	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
109	POKOJ	23,46	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
110	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	4,77			
111	PŘEDSÍŇ	6,09	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
112	POKOJ	23,46	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
113	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	5,02			
114	PŘEDSÍŇ	7,12	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
115	POKOJ	16,39	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
116	POKOJ	19,49	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
117	ŠATNA	4,50			
118	PŘEDSÍŇ	7,12	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
119	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ	5,02			
120	POKOJ	19,49	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
121	POKOJ	19,49	PVC OPRAVA	MALBA OPRAVA	MALBA OPRAVA, OM
122	ŠATNA	4,05			
123	BALKON	6,00	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	
124	BALKON	6,00	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	
125	BALKON	6,00	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	
126	BALKON	7,20	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	
127	BALKON	8,50	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	
128	LÁVKA	65,00	PŮVODNÍ PŘÍSTUPOVÝ ŽLUTÉNÍ DLE ČSN	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ	
129	RAMPA	17,20	PŮVODNÍ PŘÍSTUPOVÝ 9,00–BL.50MM	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ ŽLUTÉNÍ DLE ČSN	
130	CHODBA			MALBA OPRAVA, OM	
131	BOČNÍ SCHODIŠTĚ				
1	ZÁVĚTŘÍ–HLAVNÍ VSTUP				
2	VSTUP – RECEPCE				
3	HALA				
4	KANCELÁŘ–ŘEDITELKA				
5	KUCHYŇKA				
6	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ				
7	KANCELÁŘ				
8	PŘEDSÍŇ				
9	HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ				
10	BALKON	6,00	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	
11	BALKON	6,00	TL. TERAS. OPRAVA	NÁTĚROVÝ SYSTÉM S DEKORATIVNÍM VZHLEDEM	

POZNÁMKA KE KONSTRUKCI LÁVKY A RAMPY:
–KONSTRUKCE LÁVKY A RAMPY BUDE Z OCELOVÝCH PRVKŮ–MATERIÁL S 235
–POVRCHOVÁ ÚPRAVA– ŽÁROVÝ POZINK
–OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PROFILŮ „AKL, I a U NOSNÍKY, PÁSOVÁ OCEL A PŮROŽEŠT 33/11mm
–OCELOVÉ SLOUPKY RAMPY BUDOU KOTVENY DO BETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PATEK C30/37
–SOUČÁSTÍ DODÁVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE LÁVKY A RAMPY BUDOU KOTVÍCÍ PRVKY
–BETONOVÉ PATKY BUDOU UMÍSTĚNY MIMO STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ROZVODY – KANALIZACE, ŠACHTA ATD. OSTATNÍ VNĚJŠÍ ROZVODY, V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PODZEMNÍ TRASY POTRUBÍ V MÍSTĚ NAVRŽENÉHO ZÁKLADU BUDE V ZÁKLADOVÉM PASU PROVEDEN PROSTUP
–ZÁBRADLÍ BUDE PROVEDENO DLE ČSN A V SOULADU S VYHLÁŠKOU O BEZBARIÉROVOSTI Č. 398/2009 SB.
–POCHŮZNÁ PLOCHA RAMPY A LÁVKY BUDE UKONČENA ZARÁŽKOU Z OCELOVÉHO PLECHU
–KONSTRUKCE LÁVKY BUDE OD STÁVAJÍCÍ STAVBY (BALKONU) ODDILATOVÁNA MIN 20mm
–SPODNÍ NÁSTUPNÍ ČÁST RAMPY JE PROVEDENA Z BETONOVÉ DLAŽBY TL. 60mm (DEKOR PODZIM) OHRANIČENÉ BETONOVÝM POHLEDOVÝM BETONEM–MONOLITICKÝ BETON C30/37 VYZTUŽENÝ KARI SÍTÍ 8/100/100
–ČÁST STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZDIVKY BUDE V MÍSTĚ RAMPY ODSTRAŇOVÁNA TAK, ABY MEZI PŮVODNÍ A NOVOU KONSTRUKCÍ VZNIKL VOLNÝ PROSTOR MIN. 20mm
–RAMPA JE NAVRŽENA PRO EVAKUACI OSOB A PŘI ZÁSAHU HZS, RAMPA NESLOUŽÍ JAKO HLAVNÍ VCHOD DO POKOJŮ

POZNÁMKA:

S01 OCHRANA POCHŮZNÉ PLOCHY BALKONŮ – NÁTĚROVÝ SYSTÉM PRO VYSOKÉ ZATÍŽENÍ S DEKORATIVNÍM POVRCHEM–ELASTICKÝ, VODOTĚSNÝ, BAREVNÝ MATNÝ POVLAK PRO POCHOZÍ ZATÍŽENÍ NA BALKONY. NÁTĚR PŘEKLENUJE VLASOVÉ TRHLINY, ODOLÁVÁ UV ZÁŘENÍ, ODOLÁVÁ POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM. POUŽITÍ POUZE V EXTERÉRU. SPOTŘEBA: 2 X 0,4–0,6 KG/M2
SKLADBA SYSTÉMU–PŘÍKLAD:
PRIMER: 2K5.FLOOR –156/–161
PEČETÍCÍ VRSTVA: 2x5.FLOOR + 480N ELASTIC+PROSYPANÝ DO PŘEBYTKU KŘEMIČITÝM PÍSKEM ZRNITOSTI 0,3–0,8MM
BEZBARVÁ PEČETÍCÍ VRSTVA 1x5.FLOO –410
PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH BUDE ZDVOJENÍM BALKONU OPRAVENO–PO OBVODU ŘEŠENÉ DÉLKY BALKONU BUDE PROVEDENO OPLECHOVÁNÍ Z LAKOVANÉHO PLECHU (OKAPNICE), DETAIL NUTNO ŘEŠIT PO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
NOVÁ OCHRANNÁ STĚNKA BALKONU BUDE V ROZICH OPATŘENA BANDÁŽOVOU PÁSKOU A BUDE VYTAŽENA NA SVISLOU ČÁST STĚNY (SOKL).

POZNÁMKA:
–SKUTEČNÉ ROZMĚRY PRAVÍ BUDOU PŘED REALIZACI STAVBY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ.
–PŘED REALIZACÍ STAVBY BUDOU VYTÝČENY VEŠKERÉ PODZEMNÍ TECHNICKÉ ROZVODY
–PŘI OPRAVĚ OTVORŮ BUDE UPRAVENA ČÁST ROZVODŮ ELEKTRO A SLP V MÍSTĚ BOURACÍCH PRACÍ, HLAVNÍ ROZVODY NEBUDOU MĚNĚNY, OPRAVA ZAHRNUJE POUZE PŘÍLUŽKU VNITŘNÍCH ROZVODŮ V BLÍZKOSTI BOURACÍCH PRACÍ, PRO OPRAVU ROZVODŮ BUDE PROVEDENA REVIZNÍ ZPRÁVA
–NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PROVEDENY DLE ZÁSAD POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ
–PO DOKONČENÍ STAVBY BUDOU DOTČENÉ PROSTORY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU–VYČÍŠTĚNÍ A ZBAVENÍ NEČISTOT OD STAVBY VČ. VYMALBY STĚN A STROPŮ DOTČENÝCH PROSTOR

S02 ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ 800/1970MM A VYBOURÁNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ – 1KS
OTVORY V ŽB STĚNĚ TL. 150 MM BUDOU ROZŠÍŘENY PRO NOVÉ DVEŘE ŠÍŘKY 900mm
OTVORY SE BUDOU ROZŠIŘOVAT JEDNOSTRANNĚ, SMĚR ROZŠIŘOVÁNÍ OTVORŮ JE PŘEDEPSÁN A ZNÁZORNĚN

OTVORY V ŽB STĚNĚ TL. 150 MM BUDOU VYZTUŽOVÁNY LAMELAMI S TAŽNÝCH UHLÍKOVÝCH VLÁKEN (TZN. CFRP = CARBON FIBER REINFORCED POLYMER).
OBECNÝ POSTUP PROVEDENÍ JE POPSÁN V TEXTOVÉ ČÁSTI Ä V ODDÍLE STATIKA D.1.1.A. JE NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ POSTUPY VÝROBCE UHLÍKOVÝCH LAMEL A JE NUTNÉ POUŽÍVAT SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ JEDNOHO VÝROBCE, KTERÝ JE CERTIFIKOVANÝ.
UHLÍKOVÁ LAMELA BUDE OSAZENA MIN. 50 MM NAD UVAŽOVANÝM MÍSTEM NOVÉHO NADPRAŽÍ. POŽADOVANÁ KOTEVNÍ DÉLKA UHLÍKOVÉ LAMELY ZA OSTĚNÍ OTVORU JE MIN. 300 MM.

ZTUŽENÍ NADPRAŽÍ UHLÍKOVOU LAMELOU



ZTUŽENÍ NADPRAŽÍ UHLÍKOVOU LAMELOU (v místě krátké kotevní délky)



S04 NÁVRH NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY – BETONOVÁ DLAŽBA
K POKOJI V ZADNÍ ČÁSTI OBJEKTU BUDE PROVEDEN NOVÝ PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ DLAŽBY TL.60mm (DEKOR PODZIM)
SKLADBA VRSTEV ZPEVNĚNÉ PLOCHY–POCHŮZNÉ:
- BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80MM
- KAMENIVÁ DRŤ FRAKCE 4–8mm, TL. 40 MM
- KAMENIVÁ DRŤ FRAKCE 8–16mm, TL. 40 MM
- PODKLAD Z DROBNĚJŠÍHO KAMENIVA 16–32 MM, TL. VRSTVY 150 MM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN, ZEMNÍ PLÁN ZHUTNIT Edef,2 = 40MPa

S06 NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE LÁVKY A RAMPY JE KONSTRUKCE SOUČÁSTÍ ODDÍLU D.1.2 – OCELOVÁ KONSTRUKCE
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŽÁROVÝ POZINK

NÁZEV STAVBY:	STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU DOMOVA PRO SENIORY OKRUŽNÍ 29, BRNO - LESNÁ
MÍSTO STAVBY:	OKRUŽNÍ 29, BRNO, K.Ú. LESNÁ, P. Č. 900/6, 900/7, 900/8
STAVEBNÍK:	DOMOV PRO SENIORY OKRUŽNÍ OKRUŽNÍ 832/29 638 00 BRNO
KLASTNICKÉ PRÁVO:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 1 602 00 BRNO
PROJEKTANT:	ING. MIROSLAV ROZEHNAL ČKAIT 0008726 autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 603 245 446 miroslav@atelier.cz ATELIÉR ROZEHNAL, PAVELKA
STUPEŇ:	DPS
DATUM:	DUBEN, 2019
VÝKRES:	PŮDORYS 1.NP VČ. LÁVKY A RAMPY
ČÍSLO VÝKRESU:	02-A
MĚŘÍTKO:	1:50